

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 16»
МАОУ «СОШ № 16»
624086, Свердловская область,
г. Верхняя Пышма, п. Красный,
ул. Жданова, д. 23
тел./факс (34368)61-204
E-mail: school16-vppk@mail.ru
ОКПО 47681473, ОГРН 1026600732036
ИНН/КПП 6606011481/668601001

Главному государственному инспектору
ГО Верхняя Пышма,
ГО Среднеуральск
по пожарному надзору
Бугрееву А. И.

Исх. № 232 от 28 июля 2022 г.

На № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Об устранении нарушений

Уважаемый Александр Иванович.

Сообщаем Вам, что предписание Главного Управления МЧС России по Свердловской области № 142/2 от 9 ноября 2021 года об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, которые необходимо устранить до 29.07.2022 г., МАОУ «СОШ № 16» выполнено в полном объеме в соответствии с планом мероприятий по устранению замечаний Приложение 1, а именно:

п. 1. – заменен линолеум в коридоре и холле (линолеум в основных коридорах этажа здания) (помещение № 3 по тех. паспорту от 09.04.2008 г.). класс пожарной опасности КМ2, Приложение 2;

п. 2. - натяжной потолок в помещении столовой заменен на потолок «Амстронг» класс пожарной опасности КМ1, Приложение 3 ;

- в помещении спортивного зала заменено декоративно-отделочный материал (напольное покрытие) класс пожарной опасности КМ2, Приложение 4 ;

п. 3. - заменены двери складского помещения (помещение № 7 по тех. паспорту от 09.04.2008 г.) на противопожарные, Приложение 5;

п. 4. - разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности помещение № 7 по тех. паспорту от 09.04.2008 г., отделено ограждающими конструкциями (перегородками) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности, и противопожарными преградами от помещения № 3 по тех. паспорту от 09.04.2008 г.; помещение № 21 по тех. паспорту от 09.04.2008 отделено ограждающими конструкциями (перегородками) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности, и противопожарными преградами от помещения № 19 по тех. паспорту от 09.04.2008 г., Приложение 6;

п. 5. - проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, производственного и складского назначения помещение № 7 по тех. паспорту от 09.04.2008 г., техническое заключение от 14.12.2021г. Приложение 7;

п. 6.,7.- ширина дверей эвакуационных выходов из здания помещения №№ 1, 2, 9, 20 по тех. паспорту от 09.04.2008 г., помещение № 42 по тех. паспорту от 09.04.2008 г. Проведен отчет по расчету индивидуального пожарного риска МАОУ «СОШ № 16» от 14.12.2021 года «В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г., № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» можно сделать вывод, что пожарная безопасность на объекте защиты обеспечена, так как в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими

регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом». Приложение 8.

Приложения:

1. План мероприятий по устранению замечаний 1 экз. на 5 л.
2. Сертификат соответствия на линолеум, фото.
3. Сертификат соответствия на потолок «Амстронг», фото.
4. Сертификат соответствия на напольное покрытие спортзала, фото.
5. Сертификат соответствия на двери складского помещения №, фото.
6. Паспорт на краску, фото.
7. Техническое заключение от 14.12.2021 по определению категории по взрывопожарной и пожарной опасности.
8. Отчет по расчету индивидуального пожарного риска МАОУ «СОШ № 16» от 14.12.2021 года.

Директор



Н. С. Рудник

Исп: Т. В. Ядрышникова
Тел: 8 343 68 61 505 (доб. 203)